6296

Konwencjonalna czujka ciepła, pyło i wodoszczelna IP67, 72°C, klasa BS, iskrobezpieczna EX II 3GD EEX NA II T5

Opis ogólny

Czujki ciepła 6296 są przeznaczone do zastosowania na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w tym także zagrożonych wybuchem.

Stały próg zadziałania

Czujka wykrywa przekroczenie temperatury zgodnie z normą EN54-5:2000. Element termoczuły składa się z kolektora ciepła sprzężonego z przełącznikiem bimetalowym. Aktywacja czujki jest sygnalizowana diodą LED. Czujka ma zaciski do podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania.

Czujka 6296 ma próg zadziałania 72°C w klasie B S i zakres temperatur pracy od 69 do 85°C wg normy EN54-5

Zasada działania

Czujka aktywuje się po przekroczeniu temperatury progowej otoczenia i pozostaje w stanie aktywnym do czasu skasowania z centralki.

Montaż

Wszystkie podzespoły czujki są zabudowane wewnątrz wodoszczelnej obudowy, spasowanej z puszką połączeniową będącą w komplecie. Puszka ma trzy przepusty kablowe, wyposażone w dławiki i silikonowe uszczelki dla zachowania klasy szczelności IP67.

Czujka ma trzy pary zacisków z łączówkami do połączenia linii dozorowej (we/wy) oraz wskaźnika zadziałania.



Szczegóły

- Stały próg zadziałania
- Odporność na pył i wodę (IP67)
- Do ochrony pomieszczeń zagrożonych wybuchem

6296

Konwencjonalna czujka ciepła, pyło i wodoszczelna IP67, 72°C, klasa BS, iskrobezpieczna EX II 3GD EEX NA II T5

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	Zona alimentada

Physical

Colour	Grey
Mounting type	Montagem na base
Material (body)	Policarbonato modificado

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Voluntary marks	VdS





EDWARDS
Built for Resilience

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57